

20/02/2023

לכבוד כל מאן דבעי,

**הנדון : ברזים לגלילי מימן**

בוצע עידכון בתקן מספר 637 חלק 3 של מכון התקנים בנושא ברזים לגלילי מימן -בתקן מצויין שגלילי מימן יהיה בעל תבריג מוצא UNI 4405 LHE מספר ה UNI התחלף ל UNI 1114 שמידותיו הן W20 LHE.  
לכן גלילי / סוללות מימן וכמו כן תערובות המכילות מימן ומוגדרות כדליקות, בעלי תבריג מסוג CGA350 אינם עומדים בתקן זה.  
בעקבות כך כל גליל מימן / סוללת מימן / תערובות מימן המוגדרות כדליקות שמגיעים לחברתנו לצורך בדיקה תקופתית ועליהם מורכבים ברזים בעלי תבריג מסוג CGA350 יידרשו בהחלפת ברז התואם את התקן לברז מסוג 1H – UNI 11144 .

בברכה,  
יודה יוסף  
ממונה בטכנות חברת מקסימה  
"המרכז להפרדת אוויר בע"מ"